

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 62/_____

Зерендинский с.о.
Место составления

19.04.2024 г.
Время 12:36

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка** № 62 от 08.04.2024 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку** Жолдин Ерлан Жанбекович - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района ДЧС Акмолинской области

ШАРИПОВ БАКЫТЖАН АСЛАНОВИЧ - Старший инженер Отдела по ЧС Зерендинского района
МУКИШЕВ ДАУРЕНБЕК РАХМЕТОЛЛАЕВИЧ - Старший инженер ОЧС Зерендинского района
Куанышбаев Канат Серикбаевич - Главный специалист Отдела по ЧС Зерендинского района

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

920240000701, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 1 села Зеренда отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 1 села Зеренда отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, ЗЕРЕНДИНСКИЙ, Зеренда, Чапаева (УЛИЦА), 43.

5. **Период проведения проверки** 18.04.2024 - 19.04.2024

6. **За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 1 села Зеренда отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 10 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Приобрести для дежурного персонала электрические фонари на случай отключения электроэнергии. Основание: п.13 Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом

			МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55.; срок устранения: 25.06.2024
2	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Завести журнал тренировок (составляется произвольной форме) осуществляющий не реже 1 раза в полугодие практических тренировок. Основание: п.14 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55.; срок устранения: 25.06.2024
3	П. 32 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Произвести осмотр молниезащитных устройств не реже одного раза в год в предгрозового сезон. Завести журнал эксплуатации молниезащитных устройств с осуществлением отметки осмотра молниезащитных устройств. Основание: п. 44, 45 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 25.06.2024
4	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В здании школы на втором и на третьем этаже на путях эвакуации запретить применение горючих материалов несоответствующие классу пожарной опасности для отделки полов(линолеум). Основание: п.36 п.п.3 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55.; срок устранения: 25.06.2024
5	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В раздевалке спортзала и кабинете технологий соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений произвести при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п. 80 Правил

		пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 25.06.2024
--	--	---

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителем субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Старший инспектор Мужимов Д.Р. [подпись]

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Директор сектора Жалелов А.В. [подпись]

«19» 04 2024 г.




«Ақмола облысы білім басқармасының
Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі
Зеренді ауылының №1
жалпы орта білім беретін мектебі»
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Ақмола облысы, Зеренді ауданы
Зеренді селосы, Чапаева көшесі 43 үй
8 (71632) 21-4-63, 20-0-47

Коммунальное государственное учреждение
«Общеобразовательная школа №1
села Зеренда отдела образования
по Зерендинскому району управления
образования Акмолинской области»

Акмолинская область, Зерендинский район
село Зеренда, ул. Чапаева 43
8 (71632) 21-4-63, 20-0-47



Начальнику ОЧС
Зерендинского района
подполковнику гражданской
защиты Жолдину Е.Ж.

На основании предписания №62 от 19.04.2024 года КГУ «Общеобразовательная школа №1 с.Зеренда отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области» сообщает, что в ходе плановой проверки по соблюдению норм, правил, технических регламентов и стандартов Республики Казахстан Акмолинской области пожарной безопасности на объектах КГУ «Общеобразовательная школа №1 с. Зеренда отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области» в период с 18.04.24 по 19.04.2024 года все значительные, незначительные и грубые нарушения устранены в полном объеме.

Приложение прилагаем.

И.о.директора школы



Касымов Д.А.

